

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС (№59/06/2022/PED)

- Оборудование, работающее под давлением: Клапаны обратные фигуры: 287, 288, 297
- Наименование и адрес производителя: ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)  
Место производства: ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchotały.
- Настоящая декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
- Предмет декларации:

ФИГУРА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА		ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ DN	ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ PN [бар]	ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
287	G	P245GH	32 + 50	E	Модуль N
	F	GP240GH	65 + 300	E	Модуль N
	I	GX5CrNiMo19-11-2	32 + 300	E	Модуль N
288	F	GP240GH	32 + 250	E	Модуль N
	I	GX5CrNiMo19-11-2	32 + 250	E	Модуль N
297	G	P245GH	32 + 50	E	Модуль N
	F	GP240GH	65 + 300	E	Модуль N
	I	GX5CrNiMo19-11-2	32 + 300	E	Модуль N

Клапаны DN ≤ 25 подпадают под директиву 2014/68/UE ст. 4 п. 3 и не должны быть маркированы знаком CE.


Для газов группы 1 и 2, и жидкостей группы 1 и 2.

- Описанный выше предмет настоящей декларации соответствует надлежащим требованиям гармонизирующего законодательства ЕС: Директива Европейского Парламента и Совета 2014/68/UE от 15 мая 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся предоставления доступа на рынок оборудования, работающего под давлением.
- Ссылки на соответствующие стандарты или технические характеристики:
  - применение гармонизирующих норм: EN-19, EN-1515-4, EN-1092-1, EN-10213, EN-10222-2, EN-16767, EN-16668, EN-12266-1, EN-12516-1, EN-12516-2
  - применение иных норм: PN-W-74017, EN-558
- Наименование, адрес и номер нотифицированного органа, который провел оценку соответствия и номер сертификата: LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands: 0343/ROT/PED/KAT2000556/1
- Дополнительная информация:  
Идентификационный номер:

# CE 0343

От имени производителя подписался (-ась):

Ścinawka Średnia, 01.06.2022

  
Директор по исследованиям и  
развитию  
Robert Wojtynek

